

Reparación de conducto de DN400mm en Villa Libertador

📅 03/11/2022

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Informamos que, a raíz de los trabajos que estaba realizando una empresa contratista en la zona de Villa Libertador, se rompió un conducto de 400 mm de diámetro en la intersección de las calles Chiclayo y Bogotá.

En este momento, nuestros equipos ya están trabajando en la zona realizando la excavación y análisis del mismo para poder definir el procedimiento necesario y poder estimar el tiempo de los trabajos.

Los barrios alcanzados por los trabajos son: CARBO | COMERCIAL | LOS OLMOS SUD | MIRIZI | NUESTRO HOGAR III | OBISPO ANGELELLI | SANTA ROSA RESIDENCIAL | VALLE CERCANO | VILLA EL LIBERTADOR

Por tal motivo, solicitamos a los vecinos:

- Extremar el cuidado de la reserva de sus tanques de agua apta para consumo, utilizándola para las actividades básicas de higiene, bebida y alimentación.
- Constatar que sus tanques se encuentren llenos al momento del inicio del operativo.
- Recordar que las reservas domiciliarias permiten afrontar eventos de estas características de hasta 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua.

Como siempre, estará habilitado el servicio de abastecimiento alternativo para Clientes Sensibles (Clínicas, hospitales y geriátricos) que lo soliciten.

Para más información pueden:

- Recibir información actualizada sobre el servicio [descargando aquí la APP de Aguas Cordobesas](#).
- Consultar la zona alcanzada por los trabajos [ingresando aquí](#)
- Comunicarse en forma gratuita al 0800 800 2482

Los mantendremos informados sobre los avances de los trabajos.